



3 PIEZAS



KIT 3 ALICATES DIELÉCTRICOS | TDI-D03

MEDIDAS	PESO	MATERIALIDAD HERRAMIENTAS	HERRAMIENTAS	CERTIFICACIÓN Y ESTÁNDARES	GARANTÍA
Ancho: 28,5 cms Alto: 5,5 cms Fondo: 24,5 cms	1,22 kg	Acero cromo vanadio templado, revestidas y aisladas	Incluye herramientas aisladas y dieléctricas, 3 piezas en total.	Producto en conformidad con la IEC 60900	6 meses por defectos fabricación

Alicates forjados en acero cromo vanadio. Cabeza y articulación pulidas. Temple total en el cuerpo. Temple por inducción en el hilo de corte. Empuñadura con doble inyección. Aislamiento eléctrico de 1.000V CA. La línea de herramientas aisladas IEC 60900 de Tramontina PRO ofrece total seguridad para quienes trabajan con electricidad. Indicadas para actividades de baja tensión, hasta 1.000 volts de corriente alterna y 1.500 volts de corriente directa, cumplen las exigencias de la norma internacional IEC 60900 (equivalente a la EN 60900 europea) y con los requisitos de la NR 10.

Contenido: 1 Alicates corte diagonal aislado IEC 60900 6" - 1 Alicates electricista aislado IEC 60900 8" - 1 Alicates punta aislada IEC 60900 6" - 1 maletín plástico.

Colores son sólo referenciales y no representan fielmente el color del producto, éste podría lucir diferente según calibrado de su pantalla/monitor/impresora. Medidas finales, materialidad y colores sujetos a confirmación, consulte detalles con su ejecutivo.

HERRAMIENTAS INCLUIDAS

1 unidad	1 unidad	1 unidad
		
Pinza electricista aislada IEC 60900 - 8"	Pinza corte diagonal aislada IEC 60900 - 6"	Pinza punta aislada IEC 60900 - 6"
C: 22cm L: 6.1cm A: 3.2cm	C: 15.5cm L: 5.2cm A: 2.1cm	C: 16.5cm L: 5.2cm A: 2.1cm

RECOMENDACIONES: Usar siempre gafas y otros materiales de seguridad de acuerdo a la tarea a realizar. Las herramientas aisladas IEC de Tramontina PRO son producidas bajo la norma IEC 60900. Son indicadas para operaciones en baja tensión, 1.000V CA y 1.500V CC. El doble aislamiento, indicado con colores diferentes aplicados en las herramientas, es una manera de otorgar mayor seguridad al usuario. En el caso de que la capa externa de color rojo sea dañada o desgastada por caídas o por el uso, una segunda capa de color amarillo quedará visible para alertar al usuario sobre la necesidad de sustituir la herramienta. No cambiar la forma original de las herramientas. No golpear las llaves, excepto aquellas que hayan sido fabricadas para esa finalidad. Utilizar siempre herramientas cuyos encastres correspondan. Esto aumenta la vida útil de la herramienta y hace que la operación sea más segura. Almacenar siempre las herramientas en sitios limpios y secos. Respetar siempre el torque establecido por la norma para cada tamaño de herramienta. No utilizar caños u otras barras extensoras para obtener más torque. **Todas las herramientas aisladas IEC 60900 deben ser revisadas periódicamente.** Almacenarlas en ambiente protegido y separado de objetos cortantes o pontiagudos para evitar perforación en la aislación. No utilizar herramientas con láminas o puntas rotas, desgastadas o con cualquier señal de deterioro. Mantener siempre las herramientas de corte lejos del alcance de niños.

Hacer una inspección visual del 100% de las herramientas antes de cada uso, a fin de chequear el aislamiento dentro de los siguientes criterios: - La integridad del aislamiento (verificación de grietas, agujeros, etc.). - Adhesión del aislamiento al material metálico (verificación de los desplazamientos de material aislante). - Rigidez de las aletas (cuando sea el caso). - Marcas de legibilidad relativas a las normas. Conservar en un ambiente protegido de objetos afilados o pontiagudos para evitar pinchazos y daños en el aislamiento. Disponer de herramientas que muestren cualquier deficiencia en las categorías mencionadas anteriormente. Recertificar las herramientas aisladas conforme los procedimientos internos de la empresa. Haciendo falta de dicho procedimiento interno, lo haga anualmente, de acuerdo con las directrices de NR10, artículo 10.7.8. Conservar en un lugar limpio y seco, evitando la humedad durante largos períodos. Ref. 44348018.